

НПО "Пожарная автоматика сервис"

Коллектор пневмопуска
КПП-4

ЭТИКЕТКА

ПАС 254.40.000-01ЭТ

1. Назначение

Коллектор пневмопуска КПП-4 предназначен для запуска четырех модулей (МПГ) с пневматическим пусковым устройством (ППУ) от МПГ с пуском от электромагнита (ЭМ) или пиротолкателя (ПТ).

КПП-4 соединяется с выходным штуцером угольника МПГ с ЭМ или ПТ и входом пускового устройства МПГ с ППУ.

2. Комплектность


КПП-4 -1 шт.

- отвод к МПГ с ЭМ или ПТ-1 шт.
- отвод к МПГ с ППУ-3 шт.
- отвод к МПГ с ППУ-1 шт.
- трубка соединительная -2 шт

3. Применение

Обозначение	Наименование	Применяемость
ПАС 254.40.000-01	Коллектор пневмопуска КПП-4	Пуск 4-х МПГ с ППУ

Схема монтажа КПП-4



- 1- отвод к МПГ с ЭМ или ПТ
- 2- отвод к МПГ с ППУ
- 3- отвод к МПГ с ППУ
- 4- МПГ с ЭМ или ПТ
- 5- МПГ с ППУ
- 6- трубка соединительная

4. Свидетельство о приемке

Коллектор изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Начальник ОТК
А.В.Загорюкин
расшифровка подписи

Изм.