

НПО "Пожарная автоматика сервис"

Коллектор пневмопуска
КПП-5

ЭТИКЕТКА

ПАС 254.50.000-01ЭТ

1. Назначение

Коллектор пневмопуска КПП-5 предназначен для запуска пяти модулей (МПГ) с пневматическим пусковым устройством (ППУ) от МПГ с пуском от электромагнита (ЭМ) или пиротолкателя (ПТ).

КПП-5 соединяется с выходным штуцером угольника МПГ с ЭМ или ПТ и входом пускового устройства МПГ с ППУ.

2. Комплектность


КПП-5 - 1 шт.

- отвод к МПГ с ЭМ или ПТ-1 шт.
- отвод к МПГ с ППУ-4 шт.
- отвод к МПГ с ППУ-1 шт.
- трубка соединительная -3 шт

3. Применение

Обозначение	Наименование	Применяемость
ПАС 254.50.000-01	Коллектор пневмопуска КПП-5	Пуск 5-и МПГ с ППУ

Схема монтажа КПП-5



1- отвод к МПГ с ЭМ или ПТ

2- отвод к МПГ с ППУ

3- отвод к МПГ с ППУ

4- МПГ с ЭМ или ПТ

5- МПГ с ППУ

6- трубка соединительная

4. Свидетельство о приемке

Коллектор изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Начальник ОТК
А.В.Закорюкин
расшифровка подписи

Изм.