



НПО "Пожарная автоматика сервис"

КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК
испытательных фланцевых ЗИФ

ЭТИКЕТКА
ПАС 829.00.000ЭТ

1. Назначение

Комплект заглушек испытательных фланцевых ЗИФ предназначен для закрывания концевых отверстий в трубопроводах при проведении их испытаний на прочность и герметичность.


Заглушки крепятся к приваренным фланцам на месте монтажа распределительного устройства (РУ).

2. Комплектность:

- заглушка испытательная фланцевая ЗИФ -2шт(комплект),
- кольцо уплотнительное ГОСТ 9833-73 (Таблица 2)- 2 шт,
- комплект крепежа (Таблица 3)-1 шт,
- комплект упаковки-1 шт.

Конкретная поставка - в соответствии с таблицей №1.

Пример обозначения комплекта заглушек ЗИФ
для РУ-70 при заказе: **ЗИФ-РУ70**



3. Технические характеристики.

Кольцо уплотнительное

Заглушка

Таблица 1

Обозначение	Тип заглушки	Тип РУ	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	n	Кол	Поставляемый комплект
ПАС 829.00.000	ЗИФ-РУ70	РУ-70	130	128	94	104	10,5	12	1	
	-01 ЗИФ-РУ100	РУ-100	210	175	124	134	21	10	1	
			255	220	161	171	21	10	1	
	-02 ЗИФ-РУ150	РУ-150	260	225	174	184	21	10	1	
			325	290	231	241	21	10	1	

Таблица 2

Тип РУ	Кольцо уплотнительное	
РУ-70	100-106-36	125-130-36
РУ-100	130-135-36	165-170-36
РУ-150	180-185-36	235-245-46

Таблица 3

Вид крепежа	РУ-70	РУ-100	РУ-150	Прим.
Болт М10х60.56.029 ГОСТ 7798-70	12			
Болт М20х70.56.029 ГОСТ 7798-70	10		20	
Болт М20х80.109.029 ГОСТ 7798-70		20		Сталь 40Х
Гайка М10.5.029 ГОСТ 5915-70	12			
Гайка М20.5.029 ГОСТ 5915-70	10		20	
Гайка М20.109.029 ГОСТ 5915-70		20		Сталь 40Х
Шайба 10.01.10.026 ГОСТ 11371-78	12			
Шайба 20.01.10.026 ГОСТ 11371-78	10	20	20	

4. Свидетельство о приемке

Комплект заглушек испытательных фланцевых ЗИФ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

МП _____
личная подпись

год, месяц, число

Начальник ОТК
И.Е.Киселев
расшифровка подписи